华泰财险附加机组消防设置约定条款（2026 版 GH）

兹经双方同意，主机采购中必须根据国家能源局标准 NB31089-2016 在机组主要火灾隐患部位设置自动消防装置（含自动探测与自动灭火设备），**否则火灾事故发生，保险人不承担赔偿责任。**

本附加条款与主条款内容相悖之处，以本附加条款为准；未尽之处，以主条款为准。